



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. **193/2013**

Produktbereich/Betriebszweig:
11 Ver- und Entsorgung
Datum:
07.11.2013

Tagesordnungspunkt:

Löschwasserversorgung im Bereich Industriestraße, Appelhülsen

Beschlussvorschlag:

Die erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung im Bereich Industriestraße sollen im Jahr 2014 umgesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mittel für den Bau in Höhe von 90.000 € werden über die Änderungsliste in den Haushalt 2014 eingestellt.

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung			
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen	20.11.2013	öffentlich			
	Beratungsergebnis				
	einstimmig	ja	nein	enthalten	

gez. Schneider

Sachverhalt:

Im Rahmen eines Bauantragsverfahrens im Bereich der Industriestraße hat sich ergeben, dass die Versorgung mit Löschwasser im gesamten Industriegebiet unzureichend ist.

Über das Trinkwassernetz können 78 m³ / h sichergestellt werden. Über einen Aufstau der Stever im Brandfall kann zudem zusätzliches Löschwasser bereit gestellt werden. Da dies jedoch Schwankungen und technischen Schwierigkeiten unterliegt, muss eine darüber hinaus gehende Löschwasserversorgung sichergestellt werden. Ziel ist gemäß Industriebaurichtlinie ist eine Versorgung mit 192 m³ / h.

Nach Abstimmungen mit der Feuerwehr, der Brandschutzdienststelle und der Bauaufsichtsbehörde des Kreises wurde im Auftrag der Gemeindewerke eine Untersuchung unterschiedlicher Varianten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung erstellt.

Als kostengünstigste und sinnvollste Variante hat sich dabei das Anlegen eines Feuerlöschteichs mit einem Volumen von 300 m³ herausgestellt. Die erforderlichen Baukosten betragen 90.000 €. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde (Lage und Planung siehe Anlage 1 und 2).

Anlagen:

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: Planung Feuerlöschteich

Verfasst:
gez. Herr Karsten Fuchte

Sachgebietsleitung:
gez. Fuchte