

## Anlage 1 zur VL 046/2016

### 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 112 „Westlich Dülmener Straße“

#### Beteiligung der Behörden (19.02 bis 18.03.2016)

Nr.		Stellungnahme	Abwägungsvorschlag
1.	Kreis Coesfeld	<b>Vermesseung</b> Im Änderungsbereich wurde versehentlich die Maßkette zwischen den Baugrenzen nicht geändert. Die dort angegebenen 14m sollten dem geplanten Abstand (17,50m) angepasst werden.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine redaktionelle Änderung der Anpassung der Maßkette wird durch das Planverfahren vorgenommen. Eine erneute Offenlage ist hierfür nicht notwendig.