



Gemeinde Nottuln
Die Bürgermeisterin

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 024/2017

Produktbereich/Betriebszweig:
**12 Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV**
Datum:
03.02.2017

Tagesordnungspunkt:

Brückenbauwerke im Gemeindegebiet Nottuln

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Aktuell:

Ersatzneubau:

- BW: 0100-007, Durchlass im Ortskern, Nottuln, Stiftsplatz, 326.000,00 €
- BW: 0400-003, Holzbrücke Steverpark, Appelhülsen, 53.000,00 €

Brückenprüfungen:

- 26 Bauwerke, Hauptprüfung + Erstellung der Bauwerksbücher, 18.564,00 €
- 10 Bauwerke, Wiederholungsprüfung, 2.300,00 €

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin		Behandlung	
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen	22.02.2017		öffentlich	
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Mahnke

...

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat erstmalig sämtliche Brückenbauwerke im Gemeindegebiet nach einheitlichen Standards aufgenommen und in einem Kataster zusammengefasst, um einerseits die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und andererseits langfristig Planungssicherheit im Hinblick auf den Erneuerungsbedarf zu erhalten.

Es wurden insgesamt 57 Brückenbauwerke erfasst:

- 10 Holzbrücken
- 47 Brücken aus Beton und Metall
 - davon sind 7 Bauwerken mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Diese Bauwerke müssen in regelmäßigen Abständen

- Holz
 - jährlich
- andere Materialien
 - alle 3 Jahre einfache Prüfung
 - alle 6 Jahre eine Hauptprüfung

lt. DIN 1076 geprüft werden.

Aktuell wurden bereits 31 Bauwerke geprüft und in Brückenprüfungs- und Verwaltungsprogramm Sib-Bauwerke übertragen. Hierbei ist im Durchschnitt die Note 2,37 herausgekommen. Wobei 1 sehr gut/Neubau und 4 Ab-riss/Ersatz bedeutet.

Insgesamt befinden sich die Bauwerke in einem durchschnittlichen Zustand und können mit kleineren Sanierungsmaßnahmen erhalten und verbessert werden. Die Prüfungen haben aber auch gezeigt, dass zwei Bauwerke, Stiftsplatz und Steverpark erneuert werden müssen.

Die Verwaltung wird kurzfristig die offenen Prüfungen durchführen und den Ersatzneubau des Durchlasses im Ortskern veranlassen. Bei diesem Ersatzneubau wird die künftige Oberflächengestaltung im Zuge des barrierefreien Umbaus berücksichtigt.

Bei der Haushaltanmeldung war der Zustand der Brücke im Steverpark noch nicht bekannt. Auf Basis der vorhandenen Restmittel wird daher 2017 das Bauwerk neu geplant und im Jahr 2018 erneuert.

Vorlage Nr. 024/2017

Anlagen:

Anlage 1	Übersichtsplan + Detailpläne
Anlage 2	Brückenkataster
Anlage 3	Prüfbericht BW: 0100-007
Anlage 4	Prüfbericht BW: 0400-003

Verfasst:
gez. Krüger, Daniel

Fachbereichsleitung:
gez. Fuchte