

Ersatz von Brückenbauwerken

Stand: 24.10.2019

Priorität	Bauw.-Nr.	Gewässer/ Überquerung	OT	Foto	Straße	H-Nr.	Baulast	Z-Note	Bemerkung	finanzielle Auswirkung
1	0100-007	Nonnenbach	Nottuln		Stiftsplatz / Kirchstraße		Gemeinde Nottuln	3,40	Bauwerk wird jährlich geprüft und soll 2021 erneuert werden. Die Belastung wurde bereits auf 3,5 to beschränkt.	noch nicht zu beziffern
2	0100-004	Nonnenbach	Nottuln		Niederstockumer Weg	7a	Gemeinde Nottuln	2,80	Bauwerk wird aufgrund von Holz als Basismaterial jährlich geprüft. Planung soll 2021 erfolgen, damit beim Erreichen der Lebensdauer kurzfristig erneuert werden kann.	ca. 230.000 €
3	0500-001	Nonnenbach	Appelhülsen		Wellstraße	1	Gemeinde Nottuln	3,90	Bauwerk wird jährlich geprüft und soll 2020 erneuert werden. Der Neubau soll kurzfristig durch den Kreis Coesfeld genehmigt werden. Die Belastung wurde bereits auf 3,5 to beschränkt.	160.000 €
4	0500-003	Nonnenbach	Appelhülsen		Feldweg		Gemeinde Nottuln	4,00	Bauwerk ist bereits für die Öffentlichkeit gesperrt und befindet sich in der Klärung zum weiteren Vorgehen. Planungsmittel wurden im HH 2019 angesetzt.	ca. 170.000 €
5	0500-002	Nonnenbach	Appelhülsen		Fuß- und Radweg		Gemeinde Nottuln / privater Anlieger	2,90	Bauwerk erfüllt aus technischer Sicht nicht die aktuellen Anforderungen für Rad- und Fußgängerverkehr. Eine Nachrüstung ist aus Kostensicht unverhältnismäßig, daher soll eine Neuplanung ggf. 2020 erfolgen. Planungsmittel wurden im HH 2019 angesetzt.	ca. 120.000 €